



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3<sup>ΗΣ</sup> ΥΠΕ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Θεσσαλονίκη 23-4-2019  
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΜΑΡΚΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  
ΤΗΛ : 2313 322 330  
ΦΑΞ: 2313 322 355-56  
e-mail: agdim-diax@3ype.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: 1) Προμήθεια και τοποθέτηση ιατρικών αερίων και αποξήλωση και επανατοποθέτηση δύο χειρουργικών προβολέων στον χώρο των ΤΕΠ προϋπολογισθείσης δαπάνης 5.700 Ευρώ με ΦΠΑ.

ΣΧΕΤ.: α) Ο Ν. 4412/8-8-2016 (άρθρο 118).

β) Η αρ. 5<sup>η</sup>/θέμα 46<sup>ο</sup>/15-3-2019 απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου περί έγκρισης των παραπάνω εργασιών που αναφέρονται στο θέμα.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών, σας παρακαλούμε να αποστείλετε μέσω e-mail μέχρι και την Παρασκευή 10-5-2019 ώρα 15.00 την οικονομική προσφορά σας για:

1) Προμήθεια και τοποθέτηση ιατρικών αερίων και αποξήλωση και επανατοποθέτηση δύο χειρουργικών προβολέων στον χώρο των ΤΕΠ προϋπολογισθείσης δαπάνης 5.700 Ευρώ με ΦΠΑ,

Σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές περιγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΕΜΦΑΝΩΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ.

Σε περίπτωση που δεν παρακολουθείται η υπηρεσία ή το είδος προς προμήθεια από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ, αυτό θα πρέπει να δηλώνεται από πλευράς σας με Υπεύθυνη Δήλωση 1599/1986.

Οι προμηθευτές θα συμπληρώνουν υποχρεωτικά την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986).

Γραφείο Διαχείρισης Υλικού

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΜΑΡΚΟΥ

ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΔΑΛΑΤΣΗ

**1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**  
**α) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ β) ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ**  
**ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΤΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ)**

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α) Στο χώρο του τμήματος επειγόντων περιστατικών πρόκειται να γίνουν εργασίες ανακαίνισης. Με την υπάρχουσα κατάσταση υπάρχουν παροχές Ιατρικών αερίων σε διάφορα σημεία για να εξυπηρετούν ανάγκες νοσηλείας ασθενών.

Σύμφωνα με την επικείμενη ανακαίνιση στο χώρο, βάση σχεδίου θα πρέπει να αποξηλωθούν τοιχοποιίες, πάνω στις οποίες υπάρχουν λήψεις αερίων και γίνεται διέλευση σωληνώσεων. Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να αποξηλωθούν και να τοποθετηθούν σωληνώσεις και λήψεις ιατρικών αερίων, σε νέα σημεία που θα υποδείξει η τεχνική υπηρεσία.

θα τοποθετηθεί νέος διπλός Υποσταθμός δευτέρου σταδίου, σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Απόφαση εγκρίσεως: ΔΥ8/Β/οικ.115301/26-08-2009)

β) Επίσης θα αποξηλωθούν δύο χειρουργικοί προβολείς οροφής, που υπάρχουν πάνω από τις υπάρχουσες χειρουργικές κλίνες και θα τοποθετηθούν σε νέα σημεία σύμφωνα με τα νέα σχέδια τοποθέτησής τους.

α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Σύμφωνα με τα σχέδια διαμόρφωσης του χώρου των ΤΕΠ και τοποθέτησης κλινών, οι εργασίες που αφορούν τα ιατρικά αέρια είναι:

1. Θα γίνει μετατροπή και αντικατάσταση των σωληνώσεων ιατρικών αερίων.
2. Θα εγκατασταθούν νέες κονσόλες και θα μεταφερθούν ορισμένες από τις υπάρχουσες στη νέα διάταξη που θα κατασκευαστεί.
3. Θα αντικατασταθεί, ο υπάρχων, με νέο διπλό Υποσταθμό 2<sup>ου</sup> σταδίου υποβιβασμού πίεσης και ελέγχου των ιατρικών αερίων του τμήματος (οξυγόνο-αέρας και κενό)
4. Θα εγκατασταθεί σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου των πιέσεων των ιατρικών αερίων του τμήματος.
5. Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει έλεγχος στεγανότητας και μηχανικής αντοχής, καθώς και πιστοποίηση της εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7396-1.

β) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ  
ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ

Θα αποξηλωθούν δύο χειρουργικοί προβολείς οροφής, που υπάρχουν πάνω από τις είδη υπάρχουσες χειρουργικές κλίνες και θα τοποθετηθούν σε νέα σημεία, σύμφωνα με τα σχέδια διαμόρφωσης του χώρου, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες νοσηλείας του χειρουργικού τμήματος.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ιατρικών αερίων του Υπουργείου Υγείας, με βάση τα πρότυπα της Ε.Ε. EN ISO 7396-1, ή οποιαδήποτε νέα προδιαγραφή υπάρξει από την Ε.Ε.

Πιο αναλυτικά :

- ISO 7396-1
- ΔΥ8/Β/οικ/115301/26-08-2009
- ΔΥ8/Β/οικ.49727/26-04-2010

Η εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης θα γίνει από αδειούχους εγκαταστάτες ιατρικών αερίων σύμφωνα με το Π.Δ.112/2012 και αδειούχους τεχνίτες ηλεκτρολόγους για τις αντίστοιχες συνδέσεις,

υπό την επίβλεψη πεπειραμένου στο αντικείμενο μηχανικού, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των κανονισμών.

#### **Δικαιολογητικά - Πιστοποιητικά**

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν (επί ποινή απόρριψης) τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ :

1. **Άδειες** Τεχνιτών Ιατρικών Αερίων.
2. Πιστοποιητικό **ISO 9001:2015** για εγκατάσταση συστημάτων Ιατρικών Αερίων.
3. Πιστοποιητικό **ISO 13485:2016** για εγκαταστάσεις συστημάτων διανομής ιατρικών αερίων.
4. **Πιστοποιητικό CE** για κάθε ένα από τα προσφερόμενα υλικά ότι είναι σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ, χορηγημένο από κοινοποιημένο οργανισμό.

Στο πιστοποιητικό του κοινοποιημένου οργανισμού θα δηλώνεται η χορήγηση του δικαιώματος στον κάθε κατασκευαστή να επιθέτει τη σήμανση **CE** μαζί με τον **τετραψήφιο αριθμό του** επί του προϊόντος, συνοδευόμενη από

- **πίνακα προϊόντων** όπου θα αναφέρεται η ομάδα των προσφερομένων ειδών.

ή

- **σχετική δήλωση συμμόρφωσης** του κατασκευαστή (declaration of conformity).

Όλες οι εργασίες θα γίνουν με μέριμνα για την κατά το δυνατό μικρότερη ενόχληση της λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Η παράδοση όλου του συστήματος θα γίνει σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Κάθε διαγωνιζόμενος με μόνη την υποβολή της προσφοράς του, αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικείμενου της σύμβασης και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους.

Την επίβλεψη των παραπάνω εργασιών θα έχει το Τεχνικό Τμήμα του Νοσοκομείου με τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις του οποίου υποχρεούται να συμμορφώνεται ο μειοδότης.

Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να παρέχει υλικά και εργαλεία στον μειοδότη, ούτε έχει ευθύνη για τυχόν τραυματισμό εργαζομένων του. Οι υποχρεώσεις προς το Ι.Κ.Α. και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς θα βαρύνουν τον μειοδότη.

Η ποιότητα των υλικών θα ελέγχονται από το Τεχνικό Τμήμα του Νοσοκομείου.

Η τιμή προσφοράς θα δοθεί συνολικά για όλα τα παραπάνω, υλικά και εργασία, και θα αναφέρεται σαφώς στην προσφορά ότι γίνονται αποδεκτοί οι όροι της τεχνικής περιγραφής για τους οποίους έλαβε γνώση ο προσφέρων. Σε περίπτωση διαφωνίας με όρο ή όρους των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να αναφέρονται γραπτώς οι λόγοι διαφωνίας και να επισυνάπτονται με την προσφορά.

Το κόστος προμήθειας των υλικών υπολογίζεται στο ποσό των 2.700 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και οι εργασίες εγκατάστασής και τοποθέτησης στο ποσό των 3.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'**  
**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**  
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)



Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με  
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το

ΠΡΟΣ <sup>(1)</sup> :									
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:									
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:									
Ημερομηνία γέννησης <sup>(2)</sup> :									
Τόπος Γέννησης:									
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:			Οδός			Αριθ:		TK:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις <sup>(3)</sup>, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:

- 1) Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης
- 2) Συμμετέχω στον συνοπτικό διαγωνισμό του Γ.Ν. .... για την προμήθεια .....
- 3) Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- 4) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- 5) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις,
- 6) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
- 7) Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.
- 8) Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθορισθεί στη διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016
- 9) Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ίδιου Νόμου

Ημερομηνία:

Ο/Η Δηλ.....

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.